

喜多方市下水道施設運転管理業務委託に係る質問回答書

名称・頁番号・項目	質問	回答	回答月日
公募型プロポーザル実施要領11ページ 別表 3(1) ② 採点基準	価格評価の算定式について、最低見積価格者には100 点を付与する一方、他の参加者は「参加事業者の価格× 2 」を分母とするため、最低見積価格に極めて近い場合でも 50 点以下となり、評価点に大きな不連続が生じます。「× 2 」を設定した趣旨、算定根拠についてご教示ください。事業費には電気料金などの固定経費も含まれ、事業者の合理化が困難な費用まで過度な価格競争の対象となります。過度な低価格化は維持管理品質や安定運転に重大な影響を及ぼすおそれがありますため、通常の相対評価式「 100 ×最低見積額÷参加事業者の価格」への見直しをご検討ください。	価格評価点の算定方法については、価格競争と品質確保のバランスを図る観点から見直しを行いました。 具体的には限度額以下の価格で提案した参加事業者については、 (100×最低見積額÷参加事業者の価格)により価格評価点を算定します。 一方、提案価格が限度額を超過した場合は、限度額の範囲内での競争を促す観点から、価格評価点の算定において「参加事業者の価格×2」を分母とする算定方法を適用します。 なお、本業務に含まれる電気料金等の固定的な経費については、過去の実績等を踏まえて事業費を設定しており、過度な低価格競争を求めるものではありません。また、本業務に求められる維持管理品質及び安定した施設運営の確保を前提として評価を行うものであり、品質の低下や不適切な維持管理を前提とした提案を評価する趣旨ではありません。	令和8年8月7日
募集要項 6 ページ 8(6) ③～⑤ 業務提案書の提出	50ページ以内の制限には、様式第7号別添 1～12 、章扉、インデックス及び白紙ページを含むでしょうか。また、両面印刷の場合は印刷面ごとに 1 ページとして数え、 A3 片面は 2 ページとして数えるとの理解で相違ないでしょうか。	章扉、インデックス及び白紙ページは含みません。A3 片面は 1 ページとして数えてください。	令和8年8月7日
要求水準書51ページ 別紙 18(2) 委託費の見直し	別紙18(2) の見出しは「電力料金を除く変動要素の見直し」とありますが、本文は電力料金の見直し方法を規定しているため、見出しは「電力料金の見直し」の誤記との理解で相違ないでしょうか。	ご理解のとおりです。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項 2 ページ 3 (10) 参加資格要件 維持管理実績	「③同一自治体内の複数処理場を一括管理した実績を有する者。」とあります。複数処理場とは、同項の①もしくは②の処理場を複数との理解でよろしいでしょうか。また、一括管理とは、同一契約との理解でよろしいでしょうか。	複数処理場とは、①及び②の処理場を 1 箇所以上含む複数となります。 一括管理については、ご理解のとおりです。	令和8年8月7日
様式集 2 ページ 様式第 2 号 類似業務受注実績表	表上部にある「①・②」は、公募型プロポーザル募集要項（案） 3 参加資格要件（にある「①・②」の実績をそれぞれ記載すればよろしいでしょうか。その際、③の実績を証明はどのように行えばよろしいでしょうか。	「①・②」についてはご理解のとおりです。③については様式集に追加しましたのでそちらに記載願います。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項 2 ページ 3 参加資格要件	3参加資格要件 について伺います。 (10) は参加企業が満たす要件、(11)は総括責任者が満たす要件と理解しますがお間違いないでしょうか。	ご理解のとおりです。	令和8年8月7日

喜多方市下水道施設運転管理業務委託に係る質問回答書

名称・頁番号・項目	質問	回答	回答月日
様式集 様式3号、様式4号 総括責任者調書 副 総括責任者調書	募集要項(11) 総括責任者の要件が参加要件と理解していますが、様式3号様式4号(総括責任者調書/副総括責任者調書)に「下水道法で定める公共下水道もしくは流域下水道の終末処理場(4,000㎡/日(日最大)以上の施設能力の標準活性汚泥法による施設)における維持管理の実務経歴」と記載があります。様式集を、修正いただけると考えて相違ないでしょうか。	様式を修正しましたので、ホームページでご確認ください。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項5ページ 参加申込時の提出書類一覧	国税、地方税に係る滞納がないことの証明書(写し可)とありますが、提出書類として下記の書類を予定しています。過不足ないでしょうか。 ①国税「その3の3」 ②都税(本社所在地)の納税証明(東京には『未納がないことの証明書』という名称の様式がないため) ③参加申込を実施する管轄支店の県税に未納がないことの証明 ④参加申込を実施する管轄支店の市税に未納がないことの証明 ⑤福島県税に未納がないことの証明 ⑥喜多方市税に未納がないことの証明	過不足ありません。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項5ページ (6) 業務提案書の作成形態	「②ファイルに綴じ提出すること」とありますが、ファイルの素材形式は問わないと理解してよろしいでしょうか。(参加申込の提出書類が紙ファイル指定としていたため確認しています)	ご理解のとおりです。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項6ページ 8 業務提案書等の提出	「③ ページ数は、表紙および目次を除き、50ページ以内とする。表紙および目次を除き、全ページにページ番号を記載すること。また、目次及び項目ごとの見出しを付けること。」とありますが、提案書の表題として挟み込むことが予想される、様式集 様式第7号その1～様式第7号(別添 13)(様式集P8～P22)は、表紙と解釈し、ページ番号には含めず、附番も必要ないと考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	令和8年8月7日
公募型プロポーザル募集要項7ページ 9 プレゼンテーション及びヒアリングの実施	募集要項第9項「(1) 実施方法 自由形式とし、希望する参加者は電子機器を用いて行うことができる。ただし、参加者が判明するものは除くこと。」とありますが、 ①提案書にも参加者名、自社製品名称やロゴは記載してはならないという解釈でよろしいでしょうか。 ②また、従業員名や現受託団体の名称や施設名称は、参加者を特定するものではないと理解してよろしいでしょうか。	① 参加者名、自社製品名称及びロゴを記載していただいて差し支えありません。 ② ご認識のとおりです。	令和8年8月7日
要求水準書6ページ 第9条1	「資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする」とありますが、作業者が外注先となる際は、外注先に資格を求めるという理解で相違ないでしょうか。	ご理解のとおりです。	令和8年8月7日

喜多方市下水道施設運転管理業務委託に係る質問回答書

名称・頁番号・項目	質問	回答	回答月日
要求水準書30ページ 別紙7	有資格者に関する条件にガス溶接作業主任者「等」とありますが、実務担当者による現場での溶接作業を想定した場合、ガス溶接技能講習でも代替可能であるという理解で相違ないでしょうか。（法的な作業要件は満たしています）	ご理解のとおりです。	令和8年8月7日
要求水準書13ページ 第26条	第26条に「甲は17条2項に定める～」とありますが、公告された要求水準書には17条2項が存在していません。第26条の規定は削除される予定でしょうか。あるいは、参照すべき正しい条文番号（項番）へ修正される予定でしょうか。ご指示をお願いいたします。	要求水準書9ページに第17条2項が掲載されております。ご確認ください。	令和8年8月7日
要求水準書23ページ 別紙2(2)施設管理③	公共下水道および集落排水施設の除塵機から発生する「し渣」について、本業務内における処分（収集運搬および処分費用の負担等）の対象となるのでしょうか。	対象外となります。	令和8年8月7日
要求水準書48ページ 別紙17 図表14	脱臭設備活性炭交換業務について伺います。契約期間内で予定されている施設毎の活性炭交換計画と交換量、製品名称をご教示ください。	・喜多方 令和11年 700kg ・さつきが丘 令和11年 200kg ・塩川 令和9年 890kg ・熱塩加納 令和10年 670kg ・山都 令和10年 470kg ・製品名 ダイネンコール	令和8年8月7日
様式集 様式第8号 様式第9号 提案見積書 積算内訳書	①見積書等の提出方法について 提案見積書および積算内訳書について、各ページへの契印（割印）の押印、または袋とじを施した上で提出する形でよろしいでしょうか。指定の形式があればご教示ください。 ②積算内訳書の項目について 積算内訳書の項目は、要求水準書P48「図表14」を基準に作成する形でよろしいでしょうか。また、費目を分かりやすくするため、必要に応じて下層に任意の種別（小項目）を追記してもよろしいでしょうか。	① ご認識のとおりです。特に指定の形式はありません。 ②ご認識のとおりです。また、必要に応じて下層に任意の種別（小項目）を追加していただいて差し支えありません	令和8年8月7日
その他	貸与可能品があれば、一覧をご教示ください。	貸与可能な物品は特にございません。	令和8年8月7日
その他	下水道のGISで使用している地図（ゼンリン等）の種類についてご教示ください。また、業務提案に関連して、下水道GISのシェープファイルをご提供いただくことは可能でしょうか。	使用地図はゼンリンの住宅地図と航空写真です。シェープファイルの提供は可能です。	令和8年8月7日